

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

CE

0099

0099/CPR/B85/0454

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

PRODUCABLE INTERNACIONAL S.L.

| | |
|----------------------------|---|
| con domicilio social en | CL GARBÍ, 20 POL. IND CAN VOLARD 08150 PARETS DEL VALLES (Barcelona - España) |
| Prestación certificada | Reacción al Fuego de cables eléctricos de energía para aplicaciones generales en construcciones. |
| Norma armonizada | EN 50575:2014 EN 50575:2014/A1:2016 |
| Designación | H05Z1-K |
| Marca Comercial | PRODUCABLE |
| Clase de Reacción al Fuego | Cca-s1b,d1,a1 |
| Rango de Secciones | 1x0,75 mm ² ; 1x1 mm ² . |
| Tensión Asignada | 300/500 V |
| Centro de producción | CL GARBÍ, 20 POL. IND CAN VOLARD 08150 PARETS DEL VALLES (Barcelona - España) |
| Esquema de certificación | Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1+ para la evaluación y verificación de la prestación de reacción al fuego declarada y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZZ de la norma armonizada mencionada. Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. |
| Fecha de primera emisión | 2019-03-06 |
| Fecha de expiración | 2022-03-06 |


Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-PR356